

Księga Nr 5

ZGKiM w Stąporkowie
wpłynęło dn.

2013 -10- 04

2169

L.dz. 0169/13 podpis

P

STAROSTA KONECKI
UL. STANISŁAWA STASZICA 2
26-200 KOŃSKIE

Znak: RO.6341.25.2013.LZ

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

Końskie, 2013.09.30

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 122, 123, 127, 128, 135, 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. 2012, poz. 145 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Stąporkowie do rzeki Czarna Konecka

orzekam

- I. Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Koneckiego znak:RO.6223-18/2003 z dnia 30.09.2003r. z terminem obowiązywania do dnia 30.09.2013r.
- II. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Stąporkowie do rzeki Czarna Konecka w km 67+730 (N 51°8' 26,1" E 20°34' 11,58") w ilości:

$Q_{\text{sr.d.}}$	=	2500 m ³ /d
$Q_{\text{max.h}}$	=	400 m ³ /h
$Q_{\text{max.roczne}}$	=	912 500 m ³ /d

- III. Pozwolenia udzielam na okres do 30 września 2023r. pod następującymi warunkami:
 1. stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Czarna Konecka nie przekroczą następujących wartości:

pH	=	6,5-9,0
BZT ₅	=	25,0 mg/dm ³
CHZT	=	125,0 mg/dm ³
zawiesina	=	35,0 mg/dm ³

2. wykonywania analiz laboratoryjnych ścieków w zakresie określonym w pkt. III.1 niniejszej decyzji stosując w badaniach próbek ścieków metodyki referencyjne analiz, określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) z częstotliwością określoną w tym rozporządzeniu,

mgr inż. EUGENIJA KUCZEWSKA
uprawn. projekt. nr 708/87
specjalność instalacyjno-inżynierska
w zakresie ochrony środowiska
(Dz. U. nr 38, poz. 279 oraz
Dz. U. nr 8 poz. 16)

Za zgodność
z oryginałem

Skup

3. utrzymywania w dobrym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 4. utrzymywania rzeki Czarna Konecka na odcinku 100 m poniżej zrzutu ścieków do wody do istniejącego stopnia wodnego na rzece poprzez wykaszanie skarps i usuwanie zakrzaczeń,
 5. usuwania osadu, powstającego w oczyszczalni zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
- IV. W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984 ze zmianami) maksymalnie do 50%, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.
W przypadku niemożliwości usunięcia skutków awarii w w/w okresie należy odciąć dopływ nieoczyszczonych ścieków do odbiornika i zapewnić ich wywóz do innej oczyszczalni.
- V. Na uprawnionym ciąży obowiązek podejmowania działań, ograniczających negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Pozwolenie nie narusza praw i interesów osób trzecich, jednakże w przypadku zaistnienia szkód związanych z tym pozwoleniem wnioskodawca ureguje je we własnym zakresie.
- VIII. Wyznaczam punkt kontrolno-pomiarowy dla:
- ilości ścieków komunalnych przy pomocy przepływomierza zainstalowanego w korycie odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika ,
 - jakości ścieków komunalnych przy wylocie ścieków do odbiornika.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09.09.2013r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Końskich o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Stąporkowie do rzeki Czarna Konecka. Poprzednie pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Koneckiego znak:RO.6223-18/2003 z dnia 30.09.2003r. posiadało termin obowiązywania do dnia 30.09.2013r.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny w formie papierowej i elektronicznej oraz opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Analizując przedłożoną dokumentację można stwierdzić, że prawidłowa eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków umożliwi ich oczyszczenie w stopniu

mgr inż. ELŻBIETA KOZIĄŃSKA
uprawn. projekt. nr St-708/P-7
specjalność instalacyjno-inżynierska
w zakresie ochrony środowiska
(Dz. U. nr 38, poz. 229 oraz
Dz. U. nr 8 poz. 46)

Za zgodność
z oryginałem



**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH**

Wydział Budownictwa i Gospodarki

wymaganym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami). Przedłożone w dokumentacji wyniki analiz laboratoryjnych ścieków wykazują dotrzymanie norm dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wymaganych w w/w rozporządzeniu.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie pisemnie powiadomiono strony oraz informację taką podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Końskich w dniach (13.09.2013r.-20.09.2013r.).

W toczącym się postępowaniu żadna ze stron ani osób nie wniosła uwag do postępowania.

Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od orzeczenia niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Koneckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY

Agata Buzkowska
mgr inż. Agata Buzkowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
3. Gmina Stąporków.
4. PZW Okręg Kielecki ul. Warszawska 34a/31.
5. A/a.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. ELŻBIETA KOZŁOWSKA
uprawn. projekt. nr St-708/87
specjalność instalacyjno-inżynierska
w zakresie ochrony środowiska
(Dz. U. nr 38, poz. 229 oraz
Dz. U. nr 8 poz. 46)

Elżbieta Kozłowska