



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 A 26-220 Stąporków Telefon/Fax: (041) 374 20 90
zgkimstaporkow@o2.pl

Znak : OWIK 271. 15.2017

Stąporków dnia. 13.12.2017r.

w/w rozdzielnika

W związku z otrzymanymi zapytaniami na **dostawę agregatów prądotwórczych w wersji obudowanej-zamkniętej do pracy na zewnątrz, jako agregat przewoźny z podwoziem jezdnym do zadania nr 3. Do zasilania układów indukcyjnych pracujących na falownikach.**
Udzielamy następujących odpowiedzi :

1. Czy agregaty o mocy 20kW/25kVA i 33kW/42kVA mają być również w wersji na przyczepach homologowanych . (w opisie brak wzmianki o przyczepach)

odp.1. Agregaty o mocy 20kW/25kVA i 33kW/42kVA mają być bez przyczep homologowanych.

2. Czy dopuszczacie Państwo agregaty prądotwórczy które nie spełniają normy emisji spalin STAGE 3A

odp.2 Agregaty prądotwórcze mają spełniać normy emisji spalin STAGE 3A.