

UWAGI:

- System ochronny SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- Sieć typu TT
- Napięcie zasilania 400/230V.
- Dodatkową ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-5-54.

- Po potwierdzeniu ostatecznych parametrów elektrycznych pompowni, która będzie zabudowana (w tym moce silników i prądy rozruchowe), należy zweryfikować umowę przyłączeniową pod względem mocy przyłączeniowej i wartości zabezp. przedlicznikowego.

TECHUNION
Sp. z o.o.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
tel.: 032 201 54 40
fax: 032 201 54 41
E-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa Projektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przy kanalikami w Stąporkowie przy ulicach: 1-go Maja, Górniczej Koneckiej, Górnej, Kościuszki, Prusa, Wspólnej, Lipowej, Gutów, Spacerowej, Niekłańskiej, Odlewniczej, Nieborowskiej, Piaskowej, Miłej i Piłsudskiego wraz z pompowniami ścieków

Inwestor: GMINA STĄPORKÓW, 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A

Nr projektu: 81/T/10-PT/P3-E

Stadium: Projekt techniczny przyłącza elektrycznrgo

Tytuł rysunku: PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DLA POMPOWNI P3
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Nr rysunku: 81/T/10-PT/P3-E 03

Branża: Elektryczna

Skala:

Data: luty 2013

	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Spec. proj.	Podpis
Oprac.				
Proj.	mgr inż. Krzysztof Ochwat	98/94	sieci i inst. elektryczne	
Spr.	inż. Zdzisław Parol	236/78	instalacje elektryczne	