



Gmina Stąporków  
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a;  
www.staporkow.pl

Znak sprawy: BIN.271.2.2018/SD

INFORMACJA  
dla Wykonawców nr 1

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
BUDOWA ŚWIETLICY W KOMOROWIE**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ.

**Pytanie nr 1**

Jakie wymagania stawia Zamawiający w zakresie emisji dla urządzeń grzewczych na pellet, dla przedmiotowego przetargu?

**Odpowiedź:**

Dla przedmiotowego przetargu Zamawiający w zakresie emisji dla urządzeń grzewczych na pellet wymaga kotła spełniającego wymagania co najmniej 4 klasy zgodnie z *Normą PN-EN 303.5 2012*.

Na stronie internetowej [bip.staporkow.pl](http://bip.staporkow.pl) dołączono specyfikację techniczną kotła na paliwo stałe.

W związku ze zmianą terminu wyznaczonego na składanie ofert:

Modyfikuje się zapisy pkt. 19.4, 20.1 i 21.1 SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  
Aktualnie obowiązujący termin to 25.04.2018 r. godzina pozostaje bez zmian.


BURMISTRZ  
  
mgr Dorota Łukomska

Załącznik

1. Specyfikacja techniczna kotła na paliwo stałe.

Sporządziła: Sylwia Dulewicz

Tel: 413741241

PODINSPEKTOR  
  
mgr inż. Sylwia Dulewicz

