

(nr rejestru organu)

Końskie 08.05.2018r.
(miejscowość i data)

ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI

z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ustawy Prawo budowlane

STAROSTA KONECKI

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Stanisława Staszica 2 26-200 Końskie

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKIE
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna
2018 -05- 09
L. dz.
Podpis

(nazwa organu)

Inwestor

Gmina Stąporków

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 132; 26-220 Stąporków

(Dane identyfikujące inwestora: imię i nazwisko/nazwa oraz adres)

Pełnomocnik:

Edmund Nowak

Adres do korespondencji:

ul. Szkolna 39/103; 25-604 Kielce tel.: 507-723-067

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

Zgłaszam budowę, wykonanie robót budowlanych polegającą na:

Rodzaj robót - budowa linii kablowej o napięciu do 1kV oraz latarni - słupów oświetleniowych w ramach inwestycji: „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Stąporków”

Zad. 1 Oświetlenie drogowe w m-ści Stąporków ul. Partyzantów”

Zakres - kabel niskiego napięcia nN YAKXS 4x35mm², l = 103m
- latarnie - słupy oświetleniowe n=2 szt

Sposób wykonania robót – zgodnie z projektem:

BIN.272.4.2017/SD Zad. 1 Tom 1 Projekt budowlany

na terenie (działce) położonej w m. Stąporków ul. Partyzantów.....

gmina Stąporków.....

Nr geodezyjny działki: 4118; 4151 – obręb 3 Stąporków; jedn. ewid. 260508 4 Stąporków miasto

Termin rozpoczęcia budowy, robót budowlanych określę na:31.05.2018r.....

Do zgłoszenia dołączam:

- 1) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu.
 - 2) Oświadczenie o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 - 3) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 - 4) Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.
 - 5) Opłata za pełnomocnictwo 17zł. – nie podlega
- Zgłoszenie podlega opłacie skarbowej: nie podlega

.....
(podpis inwestora lub pełnomocnika)

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKIE
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

Nie przesłano sprzeciwu
do zgłoszenia

Zup. STAROSTY

mgr Jolanta Jankowska

15 MAJ 2018

Pracownia Projektowo-Usługowa
"Energetyka"
Mariusz Nowak
25-604 Kielce, ul. Szkolna 39/103
NIP 959-131-64-02 Regon 260245272
tel. 0 507 723 067

Rejon Energetyczny Skarżysko
ul. Rejowska 95
26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna dnia 27.04.2018 r.

PROTOKÓŁ NR 43/RMK/2018

uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego;

PBW budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenie ulicznego na terenie gm. Stąporków w miejscowości Stąporków ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów-
zadanie 1 – RE Skarżysko.

Komisja w składzie;

1. Przewodniczący Rejnowicz Radosław


2. Członek Sorbian Ryszard



po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją budowlano-wykonawczą projekt
uzgadnia się bez uwag.

Ważność uzgodnienia dokumentacji projektowo wykonawczej określa się do dnia
27.04.2020 r.

Protokół zatwierdzam:



PGE Dystrykt S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Inżynierii Elektroenergetycznej
Ryszard Polakowski

10. WYKAZ DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ*Tabela 2. Wykaz uzgodnień i dokumentów*

Nr zał.	Nazwa instytucji	Adres	Nr pisma z dnia
1	2	3	4
10.1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Końskie	ul. Krakowska 44 <u>26-200 Końskie</u>	Warunki techniczne przyłączenia do sieci Znak 00985/2015 z dn.08.07.2015r
10.2	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko	ul. Rejowska 95 <u>26-110 Skarżysko Kam.</u>	Uzgodn. ostat. Prot. nr 43/RMK/2018 z dn. 27.04.2018r
10.3	Starostwo Powiatowe w Końskich Rada Koordynacyjna	ul. Staszica 2 <u>26-200 Końskie</u>	Prot. GN.6630.14.2018 Uzgodn. Rady Koordynacyjnej z dnia 05.02.2018r
10.4	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	ul. Staszica 2 <u>26-200 Końskie</u>	Pismo znak OD.5440.345.2017 z dnia 06.10.2017r
.			

Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.06.2017r. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko określa warunki techniczne dotyczące dobudowy oświetlenia drogowego w n/w linii niskiego napięcia:

Błotnica 1

1. W linii niskiego napięcia Błotnica 1 od sł. nr 21 dobudować odcinek linii oświetlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż 25mm² dla linii napowietrznej oraz 35mm² dla linii kablowej.
2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi
3. Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w stacji trafo przystosować do zwiększonego obciążenia.
4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej, która obecnie wynosi 2,0 kW (o zabezpieczeniu przedlicznikowym 16A, układ pomiarowy 1-fazowy) należy przed realizacją dobudowy oświetlenia zawrzeć umowę przyłączeniową na moc wynikającą z projektu.
5. Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem
6. System ochrony sieci - „TN-C”

Stąporków PKS

1. W linii niskiego napięcia Stąporków PKS od sł. nr 5/2 wzdłuż ulicy Partyzantów dobudować odcinek linii oświetlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż 25mm² dla linii napowietrznej oraz 35mm² dla linii kablowej.
2. W linii niskiego napięcia Stąporków PKS od sł. nr 1 wzdłuż ulicy Piłsudskiego dobudować odcinek linii oświetlenia drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż 25mm² dla linii napowietrznej oraz 35mm² dla linii kablowej.
3. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi
4. Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w stacji trafo przystosować do zwiększonego obciążenia.
5. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej, która obecnie wynosi 3,0 kW (o zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A, układ pomiarowy 1-fazowy) należy przed realizacją dobudowy oświetlenia zawrzeć umowę przyłączeniową na moc wynikającą z projektu.

6. Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozdzielnic nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem
7. System ochrony sieci - „TT”

Niekań 1 Stawki

1. W linii niskiego napięcia Niekań 1 Stawki od sł. nr 27 dobudować odcinek linii oświetlenia drogowego napowietrznej typu AsXS_n lub kablowej typu YAKXS. Przewód dobrać do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż 25mm² dla linii napowietrznej oraz 35mm² dla linii kablowej.
2. Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi
3. Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w stacji trafo przystosować do zwiększonego obciążenia.
4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej, która obecnie wynosi 5,0 kW (aktualna moc umowna 2kW o zabezpieczeniu przedlicznikowym 16A, układ pomiarowy 1-fazowy) należy przed realizacją dobudowy oświetlenia zawrzeć umowę przyłączeniową na moc wynikającą z projektu.
5. Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozdzielnic nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem
6. System ochrony sieci - „TN-C”

Ponadto informujemy, że:

Na powyższy zakres prac należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnić ją przed realizacją w RE Skarżysko.

Powyższe prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem po spełnieniu wymogów formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

Przedmiotowe prace należy zlecić osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia branżowe.

Nowo wybudowane urządzenia energetyczne oświetlenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora.


Przedmiotowe prace podlegają odbiorowi technicznemu przez pracowników RE Skarżysko przed załączeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

Przed przyłączeniem Podmiot przyłączany powinien dostarczyć oświadczenie wykonawcy o wybudowaniu instalacji Podmiotu.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lata.

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy dokumentów na podstawie których można stwierdzić kto i kiedy zabudował oprawę na słupie nr 4 zasilana ze stacji trafo Modliszewice 1.

Z poważaniem



TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości

1. RMK

Znak sprawy: RM WWP.GK/20/17

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
 tel. (41) 252 62 63, fax (41) 252 63 62
 e-mail: skarzynsko.os@pgedystrybucja.pl

Skarżysko-Kamienna 27.04.2018 r.
 RIII/RM/RS/....4402/.....5043...../2018

Pracownia Projektowo-Usługowa
 „ENERGETYKA”
 Mariusz Nowak
 ul. Szkolna 39/103
 25-604 Kielce

W załączeniu przesyłamy 2 egzemplarze uzgodnionego bez uwag projektu budowlano wykonawczego budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stąporków w miejscowości Stąporków ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów-Zadanie 1 – RE Skarżysko

Osoba do kontaktu: Kuleta Grzegorz tel. (41) 390 32 10

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Skarżysko-Kamienna
 Rejon Energetyczny Skarżysko
 Wydział Skarżysko-Kamienna

Krzysztof
 Piotr Pietruciewicz

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:

1. RMK

Dotyczy: RM/RS/RMK-43/2018

Załączniki:

1. Protokół uzgodnieniowy nr 43/RMK/2018 z dn. 27.04.2018 r.
2. Projekt budowlany TOM 1 – 1 egz.
3. Projekt wykonawczy TOM 2 – 1 egz.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 26-110 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Lublin z siedzibą w Lublinie, VI Wz dział Gospodarczy pod nr KRS: 0000543124, NIP: 946-28-93-855, REGON: 000552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 100 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl

Rejon Energetyczny Skarżysko
ul. Rejowska 95
26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna dnia 27.04.2018 r.

PROTOKÓŁ NR 43/RMK/2018

uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego;

PBW budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenie ulicznego na terenie gm. Stąporków w miejscowości Stąporków ul. Piłsudskiego i ul. Partyzantów-
zadanie 1 – RE Skarżysko.

Komisja w składzie;

1. Przewodniczący Rejnowicz Radosław

2. Członek Sorbian Ryszard



po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją budowlano-wykonawczą projekt
uzgadnia się bez uwag.

Ważność uzgodnienia dokumentacji projektowo wykonawczej określa się do dnia
27.04.2020 r.

Protokół zatwierdzam:

POE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Inżynierii Elektroenergetycznej
Ryszard Pietrusiewicz