



GMINA STĄPORKÓW

26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a; www.staporkow.pl
tel. (0-41) 37- 41-241, fax: (0-41) 37-41-860;
e-mail: inwestycje@staporkow.pl



GMINA STĄPORKÓW
Znak BIR.271.1.2014r.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 STĄPORKÓW
NIP 658-18-72-086 Regon 291009900

Stąporków dnia 27.03.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja budynku świetlicy w Adamku gmina Stąporków” Numer ogłoszenia: 93098-2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

Gmina Stąporków, działając zgodnie z art. 38 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm) informuje, że w dniu 25.03.2014 r od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. rozdział II „Przedmiot zamówienia” pkt. I. **TERMOMODERNIZACJA, ppkt 4** Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z listwą startową - jaką grubość styropianu należy zastosować ?

2. rozdział II „Przedmiot zamówienia” pkt. I. **TERMOMODERNIZACJA, ppkt 5** Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 10 cm

– czy nie zaistniała pomyłka, nie ma możliwości wklejenia styropianu o tej grubości w ościeża. Może powinien być styropian gr. 2 lub 3 cm ?

Odpowiedź do pytania nr 1 i pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST -2 pkt. 1.3.pkt f Docieplenie ścian zewnętrznych należy przyjąć

- docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją termiczną płytami styropianowymi grubości 10cm;

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040	PN-EN 13163
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	≤ 0,040
Klasa reakcji na ogień	E
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	≥ 115
Poziom naprężenia ściskającego [kPa]	≥ 70

- docieplenie systemowe ościeży okiennych i drzwiowych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją termiczną płytami styropianowymi grubości 3cm;

Przygotowała

Małgorzata Łysiak Kowalczyk

Tel 41 37 41 241

Z poważaniem:

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska