



GMINA STĄPORKÓW

26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a; www.staporkow.pl
tel. (0-41) 37- 41-241, fax: (0-41) 37-41-860;
e-mail: inwestycje@staporkow.pl



Znak BiN. 271.1.2014r.

Stąporków dnia 31.03.2014 r

GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 STĄPORKÓW
NIP 550-10-72-000 Regon 291009900

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja budynku świetlicy w Adamku gmina Stąporków” Numer ogłoszenia: 93098-2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

Gmina Stąporków, działając zgodnie z art. 38 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) informuje, że w dniu 31.03.2014 r od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1.4)

5. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - przyklejenie płyt do ościeży gr 10 cm -10 cm styropianu na glif = kucie istniejących glifów, może by zastosować taki styropian żeby wchodził na futrynę 2 cm a zmienić go na styropianu o lepszych parametrach.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzią zamieszczoną w dniu 27.03.2014r

Z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST -2 pkt. 1.3.pkt f Docieplenie ścian zewnętrznych należy przyjąć

- docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją termiczną płytami styropianowymi grubości 10cm;

PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-040

PLYTY STYROPIANOWE EPS 70-040	PN-EN 13163
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	≤ 0,040
Klasa reakcji na ogień	E
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	≥ 115
	≥ 70

docieplenie systemowe ościeży okiennych i drzwiowych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją termiczną płytami styropianowymi grubości 3cm;

Pytanie nr 2

12. Wyprawa cienkowarstwowa z tynku akrylowego.

14. Wyprawa elewacyjna nałożenie na podłoże farby elewacyjnej - pierwsza warstwa.

15. Wyprawa elewacyjna nałożenie na podłoże farby elewacyjnej - druga warstwa.

- tynki akrylowe są ogólnie dostępne barwione, może nie ma potrzeby dwukrotnie malować wyprawy tynkarskiej, wystarczy kupić tynk zabarwiony?

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST-2 w punkcie f) -malowanie tynku cienkowarstwowego mineralnego farbami silikatowymi w jasnych kolorach pastelowych; albo tynk akrylowy malowany dwukrotnie nie wiem czemu, albo tynk mineralny malowany farbą silikatową?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przyjął do realizacji tynk akrylowy, dopuszcza się możliwość stosowania TYNKU ZABARWIONEGO.

Pytanie nr 3

37.Przygotowanie podłoża- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT-17 jednokrotne.

40.Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubość 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

grunt CT-17 jest produkowany przez firmę HENKEL, a ta firma nie produkuje gipsu tynkarskiego GIPS 650. Gips tynkarski ręczny GIPS 650 jest produkowany przez firmę KREISEL a dedykowanym dla tego tynku gruntem jest GRUNTOBET 310 lub GRUNTOLIT-K311. Czy musi być zastosowany grunt CT-17. Proszę o przesłanie brakującego rysunku technicznego bądź mapki do robót na zewnątrz budynku zawartych w przetargu (potrzebnej do wykonania kostki brukowej wraz z wymiarami alejek z kostki brukowej) .


Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z zapisem rozdziału II „Przedmiot zamówienia” pkt. 5

Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).


W załączeniu propozycja utwardzenia terenu.

Przygotowała


Małgorzata Łysiak Kowalczyk

Tel 41 37 41 241

Z. N. NURMISTRZA
Z poważaniem:


Wojciech Słefarski
SEKRETARZ GMINY