

# UWAGA!

## Komunikat Gminy Stąporków w sprawie skażenia wody wodociągowej z ujęcia w SMARKOWIE

### Dotyczy wyłącznie miejscowości : SMARKÓW I PIASEK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich w dniu 12.09.2018r. stwierdzono pozanormatywne wyniki badań. Badania wykazały zanieczyszczenia mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii grupy coli.

### Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Bakterie coli nie występują w środowisku naturalnym. Przyczyną zanieczyszczenia może być wylewanie nieczystości- szamba do gruntu. Bakterie przenikają wówczas z wodami opadowymi do wód gruntowych, następnie są wprowadzane do wodociągu.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało również powtórne badanie wody.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie [www.staporkow.pl](http://www.staporkow.pl), na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich te. 41 372-30-22 Urząd Miejski w Stąporkowie kom. 696-069-415, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie tel. 512-018-870 oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.

Za utrudnienia przepraszamy.

*Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Robert Adamczyk*

DYREKTOR  
*Robert Adamczyk*  
mgr Robert Adamczyk